Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233 от 20.12.2017 г.
Адрес: 350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Гоголя, 56/1
Место осуществления лабораторной деятельности:
352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111, ул. Подвойского, 113,
352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180
(подчеркнут действительный адрес, где проводились испытания (измерения)
Телефон, факс: (86196) 5-03-55 ИНН 2308105200

УТВЕРЖДАЮ

Врио Заведующего ИЛЦ

_____ Кирносов Ю. А.

«24» 01 2023 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1115 - 1118 от 24.01.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Соболев А.М.

2. Юридический адрес: Краснодарский край Кавказский район ст. Темижбекская, ул. Пугачева, 42

3. Наименование образца (пробы):
Проба № 1115 - вода питьевая централизованного водоснабжения
Проба № 1116 - вода питьевая централизованного водоснабжения
Проба № 1117 - вода питьевая централизованного водоснабжения
Проба № 1118 - вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ИП Соболев А.М. сбор, водоподготовка и распределение питьевой воды, Краснодарский край, Кавказский район ст.Казанская пер.Ленина, 5
Проба № 1115 - в/кран ул. Красная, 68
Проба № 1116 - водонапорная башня СШИ №3
Проба № 1117 - в/кран ул. Гоголя, 156
Проба № 1118 - в/кран мкр. "Северный" 127

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
20.01.2023 09:40

Ф.И.О., должность: Мищенко В. Н., помощник санитарного врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.01.2023 10:40
НД на отбор проб:
ГОСТ 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1568/10 от 12.08.2022

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): БЛ.23.2.1115/5 ОКП 15; БЛ.23.2.1116/5 ОКП 15; БЛ.23.2.1117/5 ОКП 15; БЛ.23.2.1118/5 ОКП 15

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости портативный АНИОН-7000 (pH-метр)	268	С-АУ/22-11-2022/203220345 от 22.11.2022	21.11.2023
2	весы лабораторные ЕТ-600-М	019424	С-АУ/18-11-2022/202469421 от 18.11.2022	17.11.2023
3	Дозатор пипеточный Блэк 100-1000	1824563	С-АУ/01-11-2022/199111977 от 01.11.2022	31.10.2023
4	pH-метр милливольтметр pH-410	4480	С-АУ/18-11-2022/202469428 от 17.11.2022	16.11.2023
5	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53 ВИ 2807	С-АУ/17-11-2022/202245266 от 17.11.2022	16.11.2023

10. Условия проведения испытаний: -

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.01.2023 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1115 дата начала испытаний 20.01.2023 11:10 дата выдачи результата 23.01.2023 10:54					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	не более 2,0	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	.ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.01.2023 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1115 дата начала испытаний 20.01.2023 11:10 дата выдачи результата 23.01.2023 10:54					
1	Водородный показатель	ед.pH	7,6±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4-121-97
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.01.2023 10:50 Регистрационный номер пробы в журнале 1115 дата начала испытаний 20.01.2023 10:50 дата выдачи результата 23.01.2023 11:27					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°С	КОЕ/см3	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 20.01.2023 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1116 дата начала испытаний 20.01.2023 11:10 дата выдачи результата 23.01.2023 10:56					

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	не более 2,0	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	.ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 20.01.2023 11:10
Регистрационный номер пробы в журнале 1116
дата начала испытаний 20.01.2023 11:10 дата выдачи результата 23.01.2023 10:56

1	Водородный показатель	ед.pH	7,6±0,2	6,0 - 9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4-121-97

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 20.01.2023 10:50
Регистрационный номер пробы в журнале 1116
дата начала испытаний 20.01.2023 10:50 дата выдачи результата 23.01.2023 11:27

1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией Путилина Л. В.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 20.01.2023 11:10
Регистрационный номер пробы в журнале 1117
дата начала испытаний 20.01.2023 11:10 дата выдачи результата 23.01.2023 10:57

1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	не более 2,0	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	.ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р57164-2016

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 20.01.2023 11:10
Регистрационный номер пробы в журнале 1117
дата начала испытаний 20.01.2023 11:10 дата выдачи результата 23.01.2023 10:57

1	Водородный показатель	ед.pH	7,6±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4-121-97

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 20.01.2023 10:50
Регистрационный номер пробы в журнале 1117
дата начала испытаний 20.01.2023 10:50 дата выдачи результата 23.01.2023 11:28

1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°С	КОЕ/см3	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. лабораторией Путилина Л. В.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 20.01.2023 11:10
Регистрационный номер пробы в журнале 1118
дата начала испытаний 20.01.2023 11:10 дата выдачи результата 23.01.2023 10:59

1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	не более 2,0	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	.ГОСТ 31868-2012

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.01.2023 11:10 Регистрационный номер пробы в журнале 1118 дата начала испытаний 20.01.2023 11:10 дата выдачи результата 23.01.2023 10:59					
1	Водородный показатель	ед.pH	7,6±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4-121-97
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.01.2023 10:50 Регистрационный номер пробы в журнале 1118 дата начала испытаний 20.01.2023 10:50 дата выдачи результата 23.01.2023 11:28					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Таран С. В. помощник санитарного врача

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ