Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233 от 20.12.2017 г.
Адрес: 350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Гоголя, 56/1
Место осуществления лабораторной деятельности:
352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111, ул. Подвойского, 113,
352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180
(подчеркнут действительный адрес, где проводились испытания (измерения))
Телефон, факс: (86196) 5-03-55 ИНН 2308105200

УТВЕРЖДАЮ
Врио Заведующего ИЛЦ
_____ Кирносов Ю. А.
«24» _____ 2025 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4746 от 24.04.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Соболев А.М.

2. Юридический адрес: Краснодарский край Кавказский район ст. Темижбекская, ул. Пугачева, 42
Фактический адрес: Краснодарский край Кавказский район ст. Темижбекская, ул. Пугачева, 42

3. Наименование образца (пробы): почва

4. Место отбора: ИП Соболев А.М. сбор, водоподготовка и распределение питьевой воды, Краснодарский край, Кавказский район ст.Казанская пер.Ленина, 5, зона ЗСО скважины № 1216

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.04.2023 10:30

Ф.И.О., должность: Мищенко В. Н., помощник санитарного врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2023 11:10

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-17 "Охрана природы.Почвы.Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 17.4.4.02-17 "Охрана природы.Почвы.Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.".

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1568/10 от 12.08.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания."

8. Код образца (пробы): БЛ.23.2.4746/5 ОКП 15

9. Средства измерений:

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	27	С-АУ/22-11-2022/203220351 от 22.11.2022	21.11.2023
2	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	354	С-АУ/22-11-2022/203220347 от 22.11.2022	21.11.2023
3	весы лабораторные ЕТ-600-М	019424	С-АУ/18-11-2022/202469421 от 18.11.2022	17.11.2023
4	весы лабораторные электронные VIC-610L2	24708398	С-АУ/18-11-2022/202469424 от 18.11.2022	17.11.2023
5	дозатор пипеточный Д ПАОП-1-100-1000	ВР03645	С-АУ/17-06-2022/164334305 от 17.06.2022	16.06.2023
6	pH-метр милливольтметр pH-410	4480	С-АУ/18-11-2022/202469428 от 17.11.2022	16.11.2023

10. Условия проведения испытаний: -

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 4746 дата начала испытаний 13.04.2023 11:40 дата выдачи результата 20.04.2023 08:22					
1	Кадмий	мг/кг	менее 0,25	не более 2	МВИ № 45-05
2	Медь	мг/кг	7,2±2,2	не более 132	МВИ № 45-05
3	Свинец	мг/кг	3,9±1,4	не более 130	МВИ № 45-05
4	Цинк	мг/кг	54±19	не более 220	МВИ № 45-05
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 4746 дата начала испытаний 13.04.2023 11:20 дата выдачи результата 17.04.2023 10:29					
1	Индекс БГКП	КОЕ/г	менее 1	не нормируется	МУК 4.2.3695-21
2	Индекс энтерококков	КОЕ/г	менее 1	не нормируется	МУК 4.2.3695-21
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 4746 дата начала испытаний 13.04.2023 11:20 дата выдачи результата 17.04.2023 10:29					
1	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	экз/кг	не обнаружено	не более 9	МУК 4.2.2661-10
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Таран С. В., помощник санитарного врача

Конец протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233 от 20.12.2017 г.
Адрес: 350000 Краснодарский край г. Краснодар ул. Гоголя, 56/1
Место осуществления лабораторной деятельности:
352129, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 111, ул. Подвойского, 113,
352190, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180
(подчеркнут действительный адрес, где проводились испытания (измерения))
Телефон, факс: (86196) 5-03-55 ИНН 2308105200

УТВЕРЖДАЮ

Врио Заведующего ИЛЦ

_____ Кирносов Ю. А.

«26» 04 2023 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4733 - 4735,4737,4739 от 26.04.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Соболев А.М.

2. Юридический адрес: Краснодарский край Кавказский район ст. Темижбекская, ул. Пугачева, 42

3. Наименование образца (пробы):
Проба № 4733 - вода питьевая централизованного водоснабжения
Проба № 4734 - вода питьевая централизованного водоснабжения
Проба № 4735 - вода питьевая централизованного водоснабжения
Проба № 4737 - вода питьевая централизованного водоснабжения
Проба № 4739 - вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ИП Соболев А.М. сбор, водоподготовка и распределение питьевой воды, Краснодарский край, Кавказский район ст.Казанская пер.Ленина, 5
Проба № 4733 - в/кран ул. Красная, 68, ст. Казанская
Проба № 4734 - в/кран ст. Казанская, ул. Северная/пер. Вокзальный
Проба № 4735 - в/кран ст. Казанская, ул. Красная, 2а
Проба № 4737 - в/кран ст. Казанская, ул. Ленина, 12 а
Проба № 4739 - скважина №1216

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
13.04.2023 10:10

Ф.И.О., должность: Мищенко В. Н., помощник санитарного врача

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.04.2023 11:20
НД на отбор проб:
ГОСТ 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.".

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 1568/10 от 12.08.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табл. 3.1, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): БЛ.23.2.4733/5 ОКП 15; БЛ.23.2.4734/5 ОКП 15; БЛ.23.2.4735/5 ОКП 15; БЛ.23.2.4737/5 ОКП 15; БЛ.23.2.4739/5 ОКП 15

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор вольтамперометрический АВА-3	27	С-АУ/22-11-2022/203220351 от 22.11.2022	21.11.2023
2	Анализатор жидкости портативный АНИОН-7000 (pH-метр)	268	С-АУ/22-11-2022/203220345 от 22.11.2022	21.11.2023
3	Весы лабораторные равноплечие 2 класса ВЛА-200-М	706	С-АУ/22-11-2022/203220343 от 22.11.2022	21.11.2023
4	весы лабораторные ЕТ-600-М	019424	С-АУ/18-11-2022/202469421 от 18.11.2022	17.11.2023
5	Дозатор пипеточный Блэк 100-1000	1824563	С-АУ/01-11-2022/199111977 от 01.11.2022	31.10.2023
6	pH-метр милливольтметр pH-410	4480	С-АУ/18-11-2022/202469428 от 17.11.2022	16.11.2023
7	спектрометр-радиомнтр гамма и бетта излученийМКГБ-01"РАДЭК"	297	С-ДЕ/06-07-2021/76153988 от 06.07.2021	05.07.2023
8	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53 ВИ 2807	С-АУ/17-11-2022/202245266 от 17.11.2022	16.11.2023

10. Условия проведения испытаний: -

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4733 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 17.04.2023 14:12					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4733 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 17.04.2023 14:12					
1	Водородный показатель	ед.pH	7,8±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4-121-97
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4733 дата начала испытаний 13.04.2023 11:30 дата выдачи результата 17.04.2023 10:15					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4734 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 17.04.2023 14:33					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	не более 2,0	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	.ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4734 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 17.04.2023 14:33					
1	Водородный показатель	ед.pH	7,8±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4-121-97
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4734 дата начала испытаний 13.04.2023 11:30 дата выдачи результата 17.04.2023 10:16					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4735 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 17.04.2023 14:35					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	не более 2,0	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	.ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4735 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 17.04.2023 14:35					
1	Водородный показатель	ед.pH	7,8±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4-121-97
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4735 дата начала испытаний 13.04.2023 11:30 дата выдачи результата 17.04.2023 10:16					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4737 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 17.04.2023 14:36					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	0	не более 2,0	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	.ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4737 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 17.04.2023 14:36					
1	Водородный показатель	ед.pH	7,8±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4-121-97
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4737 дата начала испытаний 13.04.2023 11:30 дата выдачи результата 17.04.2023 10:16					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4739 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 26.04.2023 08:35					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	.ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/л	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4739 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 26.04.2023 08:35					
1	Водородный показатель	ед.pH	7,8±0,2	6 - 9	ПНДФ 14.1:2:3:4-121-97
2	Сухой остаток	мг/дм3	984±98	не более 1000	ГОСТ18164-72 п.3
3	Жесткость	мг-экв/л	7,0±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-12
4	Перманганатная окисляемость	мгО/дм3	1,6±0,3	не более 5	ПНД Ф14.1:2:4.154-99
5	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/л	менее 0,1	не более 2	ГОСТ 33045 -2014 п.5
6	Нитриты (по NO2)	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,3	ГОСТ 33045 -2014 п.6
7	Нитраты (по NO3)	мг/дм3	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045 -2014 п.9
8	Сульфаты (по SO4)	мг/дм3	158±24	не более 500	ГОСТ 4389- 72 п2
9	Хлорид-ион	мг/дм3	166±25	не более 350	ГОСТ 4245-72 п.2
10	Фторид-ионы	мг/л	0,098±0,015	не более 1,2	ГОСТ 4386-89 п1
11	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм3	менее 0,05	не более 0,1	ГОСТ 4974- 2014 п.6.3

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Железо (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
13	Медь	мг/дм3	менее 0,0005	не более 1,0	МВИ № 44-2005
14	Кадмий	мг/дм3	менее 0,0005	не более 0,001	МВИ № 44-2005
15	Свинец	мг/л	менее 0,0005	не более 0,01	МВИ № 44-2005
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4739 дата начала испытаний 13.04.2023 11:30 дата выдачи результата 17.04.2023 10:17					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ±1°С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Путилина Л. В.					
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 13.04.2023 11:50 Регистрационный номер пробы в журнале 4739 дата начала испытаний 13.04.2023 11:50 дата выдачи результата 26.04.2023 08:35					
1	Радон-222	Бк/кг	менее 2	не более 60	МВИ радон
2	Удельная суммарная альфа-активность	Бк/кг	менее 0,05	не более 0,2	МВИ суммарной альфа активности
3	Удельная суммарная бета-активность	Бк/кг	менее 0,2	не более 1	МВИ суммарной бета активности
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией Меньшикова Л. Л.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Таран С. В. помощник санитарного врача

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ